



دانشگاه علوم پزشکی فسا

مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی

حضرت ولی عصر (عج)

عنوان روش اجرایی: گزارش حوادث و موقعیتهای خطر آفرین	بخش/واحد: مدیریت خطر حوادث و بلایا
کد روش اجرایی: PS-RM-3	صفحه: ۱ از ۴
تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۵/۷/۱	تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۵/۹/۱
	تاریخ بازنگری بعدی: ۱۳۹۶/۷/۱

تعریف: مورد مبهمی ندارد.

هدف: پیشگیری از بروز حوادث و حفظ ایمنی بیماران - مراجعین و کارکنان - پیشگیری از بروز حوادث - کاهش خسارت مالی ناشی از حوادث

صاحبین فرایند(هدایت کنندگان): مدیر بیمارستان - مسئول ایمنی - کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا - مسئول تاسیسات - مسئول بهداشت حرفه ای

کارکنان مرتبط(مخاطبین): واحد تاسیسات و ساختمان - مسئول بهداشت حرفه ای

روش اجرایی:

ردیف	روش اجرا	امکانات مورد نیاز	تجهیزات	چک لیست	نحوه ارزیابی و روش اطمینان از اجرا	مجریان
۱	شناسایی و امتیاز دهی موقعیتهای خطر آفرین داخلی بیمارستان طبق کمیته خطر حوادث و بلایا توسط اعضای کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا	کاغذ و قلم		چک لیست موقعیتهای خطر آفرین	مستندات	اعضای کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا
۲	اولویت بندی و طبقه بندی نقاط خطر آفرین توسط مدیر بیمارستان				مشاهده مستندات	مدیر بیمارستان
۳	موقعیتهای خطر آفرین در بیمارستان شامل: الف) موتورخانه - شوفاژخانه - دیزل ژنراتور - USP برق اضطراری - اتاق تابلوی برق - محل خروج اضطراری گاز	موتورخانه			مشاهده	کارشناس مدیریت حرفه ای، کارشناس مدیریت



دانشگاه علوم پزشکی فسا
مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی
حضرت ولی عصر (عج)

عنوان روش اجرایی: گزارش حوادث و موقعیتهای خطر آفرین	بخش/واحد: مدیریت خطر حوادث و بلایا
کد روش اجرایی: PS-RM-3	صفحه: ۲ از ۴
تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۵/۷/۱	تاریخ بازنگری بعدی: ۱۳۹۶/۷/۱

خطر حوادث و بلایا				<p>هلیوم پشت MRI</p> <p>ب) خطر ترکیب منبع ازت یا کربنات در دیالیز R/O</p> <p>ج) دیگ بخار رخت شوینخانه-سقوط افراد در رمپ سرازیری آزمایشگاه</p> <p>د) افتادن و سقوط افراد در عبور از رمپ های سردخانه و اورژانس</p>	۴
اعضا کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا	مستندات			<p>تدوین و ابلاغ برنامه های پیشگیری از بروز حادثه در موقعیتهای خطر آفرین توسط کمیته اعضای مدیریت خطر حوادث و بلایا</p>	۵
مسئول تاسیسات	مشاهده			<p>اقدامات مورد نیاز جهت رفع شرایط کلیه موقعیتهای خطر آفرین توسط مسئول تاسیسات</p>	۶
مسئول تاسیسات	مستندات			<p>فهرست اقدامات پیشگیرانه:</p> <p>الف) نصب سیستم اطفای حریق اتوماتیک آب پاش آتش نشانی در بایگانی توسط مسئول تاسیسات</p> <p>ب) دور نمودن یا با فاصله وصل نمودن منبع اصلی گازوئیل از دیزل ژنراتور توسط مسئول تاسیسات</p> <p>ج) دور نمودن مواد آتش زا از محوطه اصلی دیزل ژنراتور توسط مسئول تاسیسات</p> <p>د) چک کردن پمپ و سیستم خنک کننده موتور از لحاظ سالم بودن تسمه های خنک کننده در جهت جلوگیری از بالا رفتن حرارت موتور و جلوگیری از</p>	



دانشگاه علوم پزشکی فسا
مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی
حضرت ولی عصر (عج)

عنوان روش اجرایی: گزارش حوادث و موقعیتهای خطر آفرین	بخش / واحد: مدیریت خطر حوادث و بلایا
کد روش اجرایی: PS-RM-3	صفحه: ۳ از ۴
تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۵/۷/۱	تاریخ بازنگری بعدی: ۱۳۹۶/۷/۱

آتش سوزی توسط مسئول تاسیسات . (ه) نصب سیستم هوشمند نشت یاب گاز بر روی لوله های خط اصلی ورود به موتورخانه توسط مسئول تاسیسات (و) جمع آوری کلیه سیم های اضافی و نصب داکت ها یا لوله ی لازم توسط مسئول تاسیسات.	۷
گزارش حوادث توسط کارکنان در فرم گزارش دهی حوادث انجام و توسط کارشناس بهداشت حرفه ای بررسی علت ریشه ای و اقدام اصلاحی جهت پیشگیری از بروز مجدد حادثه انجام می شود.	

منابع: سنجه های استانداردهای اعتباربخشی



دانشگاه علوم پزشکی فسا
مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی
حضرت ولی عصر (عج)

عنوان روش اجرایی: گزارش حوادث و موقعیتهای خطر آفرین	بخش/واحد: مدیریت خطر حوادث و بلایا	
کد روش اجرایی: PS-RM-3	صفحه: ۴ از ۴	
تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۹۵/۷/۱	تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۵/۹/۱	تاریخ بازنگری بعدی: ۱۳۹۶/۷/۱

تهیه و هدایت کنندگان: (نام - سمت - امضاء)	تأیید کننده: (نام - سمت - امضاء)
محمود بهزادی، مسئول بهداشت حرفه ای	دکتر محمد شکوهیان ریاست بیمارستان
فاضل ادهمی، مسئول مدیریت خطر حوادث و بلایا	دکتر مهدی رضاییان مدیریت بیمارستان
مهدی کاظمی، مسئول آتش نشانی	از طرف
مهدی توسل، مسئول تاسیسات	فرد پاسخگوی اجرا: (نام - سمت - امضاء)
شیما شیدایی، کارشناس هماهنگ کننده ایمنی	محمود بهزادی، مسئول بهداشت حرفه ای
	تصویب (ابلاغ) کننده: (نام - سمت - امضاء)
	دکتر محمد شکوهیان ریاست بیمارستان

شماره اصلاحیه	تاریخ صدور	شماره صفحه اصلاح شده	شرح / اصلاحیه	امضاء تحویل گیرنده اصلاحیه